

АКТ

Допуска прибора учета в эксплуатацию

кдс
гдс

« 30 » 03 2017 г
10 ч 00 мин

г. Новокузнецк
Потребитель

МОУ СОШ №5

(наименование юридического лица, Ф.И.О, физического лица, ИП)

Наименование объекта

школа

Местонахождение (адрес)

Киндешко 7а

Электроснабжение

ТП-441

(диспетчерское наименование ЛС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/0,4, ВЛ-0,4)

Место установки приборов учета

ВРУ потребителя

(эл. установка, напряжение)

Настоящий акт составлен:

Представителем(лями) сетевой организации:

ГЭС

техником Гузиным П.С.

(должность, Ф.И.О.)

по доверенности от 01.01.2017г

техником Бочарниковым Е.Н.

(должность, Ф.И.О.)

по доверенности от 01.01.2017г

Потребителем (представителем потребителя)

МОУ СОШ №5

(Наименование организации)

зам директора по АХР Соколов Ю.В.

(должность, Ф.И.О.)

действующим на основании

№

от

Представителем

(Наименование организации)

(должность, ФИО)

Параметры прибора учета электроэнергии:

Тип счетчика	Заводской номер	Год выпуска	Токовая хар-ка	ТТ	ТН	Кт	Показания прием	Показания от-дача	Госповер-ка (год, квартал)	МПИ
Меркурий 230АМ-03	27390895	2016	5(7.5)	100/5	-	20	00004,5		2016 III	

Состояние прибора учета: наличие (отсутствие механических повреждений)

УТ/Т

на корпусе эл. счетчика

наличие (отсутствие) пломб поверителя

не нарушено

Результаты инструментальной проверки

Измерения произведены: ПЭМ, ВАФ, Энергомонитор заводской №

1138

Номер про- веряемого прибора уче- та		Угол между первыми гар- мониками напряжений фазы (UU)		Угол между пер- выми гармони- ками фазного напряжения и фазного тока (UI)	Cos φ	Ток, А	Напряже- ние, В	P (кВт)
27390895	AB	119	A	-11	0,98	0,9	229	
	BC	120	B	-13		0,7	229	
	CA	120	C	-20		0,9	229	
	AB		A					
	BC		B					
	CA		C					
	AB		A					
	BC		B					
	CA		C					

Решение: Прибор учета допущен/не допущен в эксплуатацию
Контрольные пломбы (знаки визуального контроля) установлены: на клеммную крышку П.У. № 1998734

График работы 6 дн 12 час.

Необходимые мероприятия для допуска в эксплуатацию _____

Представитель(ли) сетевой организации Бочарников Е.Н. Гущин П.С.
(подпись, Ф.И.О.)

Потребитель(представитель потребителя) Соколов Ю.В.
(подпись, Ф.И.О.)

Представитель _____
(подпись, Ф.И.О.)

Потребитель(представитель потребителя) отказался от подписания настоящего акта ввиду

(указать причины такого отказа)